



CE 1837

СЕРТИФИКАТ
За "ЕО Изследване на типа"
EC TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE
№: 1837-GU-0036

Име и адрес на производителя:
Manufacturer's
Company name and address: ALTINBOĞA GAZ ALETLERİ MAKİNA SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Litros Hastane Yolu Baltaş Sanayi Sitesi No: 10/14
Topkapı - Maltepe - İstanbul / TURKEY

Адрес на завода:
Manufacturing Plant: ALTINBOĞA GAZ ALETLERİ MAKİNA SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Litros Hastane Yolu Baltaş Sanayi Sitesi No: 10/14
Topkapı - Maltepe - İstanbul / TURKEY

Газов уред / Product: Low Pressure Regulator

Тип/Type: ТК 404

Описание на изделието / Product Description: Отбелязано на стр. 2 / is stated on page 2

P.I.N. / Identification Number: 1837CL0024

Доклад от оценка №:
Conformity Report №: 028 / 12.05.2010

С този сертификат, "ИТЕМ–Консулт" ЕООД удостоверява, че след проведена процедура "ЕО Изследване на типа", изследваният газов уред "Регулатор ТК 404" отговаря на приложимите за него съществени изисквания на Директива 2009/142/ЕС, въведена с Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на газови уреди.

"ITEM-Consult" Ltd confirms, that after carried out procedure "EC Type examination", the examined gas appliance "Regulator ТК 404" fulfill the essential safety requirements of Directive 2009/142/EC, introduced by "Regulation of essential requirements and conformity assessment of gas appliances".

(Място и дата на издаване)
(Place and date of issue)

София, 14.05.2010
Sofia, Bulgaria

Ръководител на Нотифициран орган за газови
уреди / Director of the Notified Body:

(инж.А.Миланов)
(Ing. Milanov)



№1837-GU-0036
Page1/2



CE 1837

Описание на изделието / Product description:

Съответната система позволява регулатора да бъде инсталиран към клапана на бутилката без гаечен ключ или други инструменти. Регулаторите са проектирани за максимално изходящо налягане от 50 бара и максимален дебит до 4 кг/ч, както и за използване в помещения, където температурата е между - 20 °С и +50 °С градуса, а максималната температура на бутилката е +50 °С. Регулаторите не са предназначени за каравани.

The supply system makes it possible to install regulator to the bottle valve without screw joint and without using any tools. The regulators are designed for maximal outlet pressure of 50 mbar and maximal flow rate of up to 4 kg/h to be used in place where the temperature likely to be achieved while using is from -20 °C to +50 °C, and where +50 °C is the maximal allowed temperature of the bottle. The regulators are not designed for caravans and powered caravans.

Тип Газ/ Fuel type	LPG
Изходящо налягане / Outlet pressure [mbar]	20-50
Входящо налягане / Supply pressure [bar]	От 0,3 до 16 / 0,3 to 16
Гарантирано течение / Guaranteed flow-rate [kg/h]	От 0 до 4 / 0 to 4
Метод за захранване / Supply method *) - inlet - outlet	1/4"(G14) 3/8"(H7)
Материал - на регулаторното тяло - на съединителната тръба Material - of regulator body - connection pipe	Zn Al 4
Дестинация Страни / Destination country	TR

